

**TECNOLAB srl**Laboratorio Prove
su Materiali da CostruzioneAut. Min. n° 9442/2012 R.309/2015
Certificato UNI EN ISO 9001:2008 EA35
O.N. Re 350/11M/127 D. MISE 12/03/2015Sede Laboratorio:
Via S. Maria del Pianto, 80
80143 NAPOLI
Tel. 081.2507107 - Fax 081.19560514
www.tecnolabnapoli.it
E-mail:1tecnolab@virgilio.itSede Legale:
Via Santella - P.co La Perla
81055 S. Maria C. V. (CE)
C.C.I.A.A. n° 201023
Part. IVA: 02856650615**DIVISIONE LATERIZI****PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE****UNI EN 772-1**Napoli Data: 09/12/2016
data di prova: 09/12/2016

rapporto n° CPROD 62 del 5/12/2016

Richiedente:	Liber srl - Ing. Iuri Bervicato
Oggetto:	controllo qualità
Committente:	Tecnoedil Londa Srl
Indirizzo:	Via Piave 6, Crispano (NA)
Identificazione del campione:	Polibloch Therm da 35x35x25; Polibloch Therm da 30x60x25.
Data di prelievo del	05/12/2016
Prova richiesta:	Prova di resistenza a compressione
Apparecchiatura Utilizzata	Macchina Controls C51/G da 3000 Kn TARATURA 28/A/2016.

RISULTATI DI PROVA

Sigla	Dimensioni				Peso (kg)	Forza (kN)	Resistenza (MPa)	Massa Volumica (Kg/m ³)	data
	L (mm)	b (mm)	H (mm)	Area (mm ²)					
1	398,00	356,00	247,00	141688,00	19,84	150,30	1,06	566,91	09/12/2016
2	399,00	354,00	251,00	141246,00	20,15	180,21	1,28	568,36	09/12/2016
3	402,00	358,00	247,00	143916,00	20,24	194,24	1,35	569,38	09/12/2016
				Valori medi	20,08	174,92	1,23		
4	597,00	302,00	248,00	180294,00	26,34	243,23	1,35	589,09	09/12/2016

TECNOLAB S.R.L.
Prove Fisiche Materiali
Aut. Min. LL. PP. 9442Lo sperimentatore
Andrea LisettoIl direttore del laboratorio
dott. ing. Andrea Basile